



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHS.9020.1.2025
L.dz.5629.2025

Brodnica, dnia 23.12.2025 r.
Egz. nr 1

DECYZJA NR 2215/2025

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) zwanego dalej „KPA” w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1675) § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badania próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Suminie nr 13148/2025 z dnia 15.12.2025 r. zarządzanego przez Gminę Osiek, 87-340 Osiek 85 w ramach wewnętrznego badania próbki wody w zakresie parametrów grupy A w dniu 12.12.2025 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kretkach Małych 9A, gm. Osiek, które wykazało niewłaściwą jakość wody pod względem mikrobiologicznym, ze względu na obecność bakterii grupy coli oraz z zebraniem w sprawie materiałem dowodowym

nakazuje:

Gminie Osiek, 87-340 Osiek 85, zarządzającemu wodociągiem publicznym w Suminie:

1. Zaprzestać użytkowania wody do celów spożywczych z wodociągu publicznego w Suminie w Świetlicy Wiejskiej w Kretkach Małych 9A, gm. Osiek,
2. Doprowadzić jakość wody w Świetlicy Wiejskiej w Kretkach Małych 9A, gm. Osiek, pod względem mikrobiologicznym do wymagań jakościowych określonych w załączniku nr 1 części C tabela 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i przedstawić pozytywne wyniki badań,

3. Zwiększyć częstotliwość badania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w stacji uzdatniania wody w Suminie, w Świetlicy Wiejskiej w Kretkach Małych 9A, gm. Osiek oraz w innych punktach na sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Suminie w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom korzystającym z wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Suminie.

Uwzględniając powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy postanowił wyrazić zgodę na warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Suminie, w Świetlicy Wiejskiej w Kretkach Małych 9A, gm. Osiek na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Obowiązkom wymienionym w pkt 1,3 niniejszej decyzji ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego w trybie art. 108 § 1 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie – w oparciu o art. 10 § 2 KPA od czynnego udziału stron w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie

Gmina Osiek, 87-340 Osiek 85 jako zarządzający wodociągiem publicznym w Suminie ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Na podstawie sprawozdania z badania próbki wody wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej: pobranej w dniu 12.12.2025 r. z sieci wodociągu publicznego w Suminie - w Świetlicy Wiejskiej w Kretkach Małych 9A, gm. Osiek, stwierdzono przekroczenie normy mikrobiologicznej w zakresie;

- obecności bakterii grupy coli - wsk. grupy coli = 2 jtk*/100,
(na podstawie sprawozdania z badania Nr 13148/2025 z dnia 15.12.2025 r.).

*jtk – jednostki tworzące kolonie

W związku z tym jakość wody **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku **nr 1 części C tabela 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi niedopuszczalna jest obecność bakterii grupy coli.

Woda przeznaczona do spożycia i przygotowania posiłków dla: konsumentów w tym niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Woda może zostać dopuszczona do spożycia przez ludzi w Świetlicy Wiejskiej w Kretkach Małych 9A, gm. Osiek w przypadku przedstawienia wyników badań wody zgodnych z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z art. 10 § 2 KPA odstąpiono od zawiadomienia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, ponieważ załatwienie sprawy wymagało wydania natychmiastowego zakazu użytkowania wody ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Pouczenie

- Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, które powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
- Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzja w tym zakresie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
- W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brodnicy
Agnieszka Beszczyńska
Agnieszka Beszczyńska

Wyk. w 5 egz.:

Otrzymują:

1. Gmina Osiek
87-340 Osiek 85 – egz. nr 1 (za potwierdzeniem odbioru)

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Osiek – egz. nr 2 (za potwierdzeniem odbioru)
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 – egz. nr 3 (za potwierdzeniem odbioru)
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy – egz. nr 4 (za potwierdzeniem odbioru)
4. aa. – egz. nr 5