



NHŚ.9020.1.98.2026
Brodnica, 3 czerwca 2026 r.

**Szanowny Pan
Paweł Chudy
Wójt Gminy Osiek**

Dotyczy: podwyższonej twardości ogólnej w próbce wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Osiek, w Szkole Podstawowej w Strzygach, gm. Osiek.

Szanowny Panie Wójcie,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że w dniu 2 czerwca 2026 r. otrzymał sprawozdanie z Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Toruniu z badań urzędowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, próbki wody pobranej w zakresie parametrów grupy B w dniu 19.05.2026 r. z monitoringowego punktu poboru wody z wodociągu publicznego Osiek, w Szkole Podstawowej w Strzygach 46, gm. Osiek. Na podstawie otrzymanego sprawozdania Nr 227/N/HK/2026 z dnia 02.06.2026 r. z badania wody z sieci wodociągu publicznego Osiek, w Szkole Podstawowej w Strzygach 46, gm. Osiek, stwierdzono podwyższoną twardość ogólną wody:

- kran w wc na parterze Sz. P. w Strzygach 46 – twardość ogólna 556 mg CaCO₃ /l (dopuszczalny zakres twardości: 60-500 mg CaCO₃ /l).

Wyżej wymieniona twardość ogólna w badanej próbce wody nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 1D Dodatkowe wymagania chemiczne. Tabela 2. Lp. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wszystkie pozostałe oznaczone parametry wykazały zachowanie norm sanitarnych.

Twardość ogólna wody jest wprawdzie podwyższona, ale w stopniu nie zagrażającym zdrowiu ludzi. Problem ma charakter techniczny/eksploatacyjny w tym celu potrzebne są działania wymagające czasu. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy stwierdzone przekroczenie ww. parametru jakości wody może zostać usunięte w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma, zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy prosi o pisemną odpowiedź w powyższej sprawie i przeprowadzanych działaniach naprawczych. Kontrolne badanie laboratoryjne kwestionowanego parametru, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej proszę przedłożyć w terminie do 2 lipca 2026 r.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy
Agnieszka Beszczyńska
/dokument podpisany elektronicznie/



Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie (e-Doręczenia)
2. a/a – egz. nr 1