NHŚ.9020.1.228.2026
Brodnica, 10 listopada 2026 r.

Gmina Osiek
87-340 Osiek

Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Osiek, gm. Osiek.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37av ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	81/N/HŚ/26	03.11.2026 r.	Osiek 80 – Szkoła Podstawowa, parter, kran w łazience	623/N/HK/2026
2.	W-7928-2026	22.09.2026 r.	Osiek 80 – Szkoła Podstawowa, parter, kran w łazience	10989/2026/AKT/1; SB/124242/09/2026; 2384P/25.09.2026-1/Z
3.	W-5559-26	14.07.2026 r.	Osiek 85–Urząd Gminy Osiek, łazienka ogólnodostępna, kran nad umywalką	7624/2026

dokonując oceny pobranych próbek wody
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Osieku zarządzanego przez Gminę Osiek, a stwierdzone przekroczenie twardości ogólnej wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Osieku (ujęcie Obórki), przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 03.11.2026 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągu publicznego w Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek 80, gm. Osiek.
Badanie próbki wody wykonane zostało przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, tj. oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii z grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy
ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica
+48 56 697 49 74
adres e-mail: sekretariat.psse.brodnica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81471-83240-CGWTC-22

Enterokoków kałowych (jelitowych) oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą. Oznaczone parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

W ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób w III kwartale 2026 r. pobrano 1 próbkę wody do badania w zakresie parametrów grupy A w Urzędzie Gminy Osiek oraz 1 próbkę wody do badań w zakresie parametrów B w Szkole Podstawowej w Osieku 80. Próbka wody w Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek 80 , gm. Osiek w zakresie parametrów grupy B w zbadanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), za wyjątkiem zwiększonej twardości ogólnej - 538,0 mg CaCO3 /l przy zalecanej wartości od 60-500 mg CaCO3 /l.

Z dostępnych opracowań naukowych wynika, że zwiększona twardość ogólna wody jest bezpieczna dla konsumentów, nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i wpływa głównie na cechy użytkowe wody (np. powstawanie osadów kamienia).

Badania wykonane w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały niezgodność z wartością parametryczną twardości ogólnej wody, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), która nie stwarza zagrożenia, a wartość tej niezgodności pozwala na zachowanie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Osieku, a odnotowana podwyższona twardość ogólna wody nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są udostępniane konsumentom przez dostawcę wody zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy
Agnieszka Beszczyńska
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.
Otrzymują:
1. Adresat — elektronicznie (e-Doręczenia)
2. a/a — egz. nr 1
Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Osiek – elektronicznie (e-Doręczenia)
2. PSSE NHD w/m – elektronicznie