NHŚ.9020.1.234.2026
Brodnica, 12 listopada 2026 r.

Gmina Osiek
87-340 Osiek

Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sumin, gm. Osiek.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 , art. 37av ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbki wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	82/N/HŚ/26	03.11.2026 r.	Kretki Małe 95A, gm. Osiek – budynek mieszkalny, kran w kotłowni	624/N/HK/2026
2.	W-5560-26	14.07.2026 r.	Kretki Małe 95A, gm. Osiek - budynek mieszkalny, kran w kotłowni	7623/2026
3.	W-8085-26	25.09.2026 r.	Sumin, gm. Osiek – stacja uzdatniania wody, kran wody uzdatnionej	11229/2026/AKT/1, Nr SB/125030/10/2026, Nr 2384P/29.09.2026-1/Z
4.	W-8273-26	06.10.2026 r.	Sumin, gm. Osiek – stacja uzdatniania wody, kran wody uzdatnionej	11455/2026
5.	W-8395-26	09.10.2026 r.	Kretki Małe 95A, gm. Osiek - budynek mieszkalny, kran w kotłowni	11523/2026
6.	W-8394-26	09.10.2026 r.	Sumin 11, gm. Osiek – budynek mieszkalny, kran w kuchni	11524/2026

dokonując oceny pobranych próbek wody

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy
ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica
+48 56 697 49 74
adres e-mail: sekretariat.psse.brodnica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81471-83240-CGWTC-22

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Suminie zarządzanego przez Gminę Osiek.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Suminie, gm. Osiek, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 03.11.2026 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągu publicznego w Suminie, w budynku mieszkalnym Kretki Małe 95A, gm. Osiek.
Badanie próbki wody wykonane zostało przez laboratorium PSSE w Toruniu.
W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, tj. oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą. Oznaczone parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób w okresie od lipca do października 2026 r. pobrano 1 próbkę wody do badania w zakresie parametrów grupy A (w budynku mieszkalnym Kretki Małe 95A, gm. Osiek) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, azotanów, azotynów, chloru wolnego, jonu amonowego oraz 1 próbkę wody uzdatnionej do badania w zakresie parametrów grupy B w stacji uzdatniania wody w Suminie. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w ww. rozporządzeniu za wyjątkiem podwyższonej zawartości związków manganu.
Po podjętych działaniach naprawczych, zbadano 3 próbki wody w zakresie zawartości manganu pobrane w budynku mieszkalnym w miejscowości Kretki Małe 95A, gm. Osiek, w budynku mieszkalnym w miejscowości Sumin 11, gm. Osiek oraz w stacji uzdatniania wody w Suminie. Powyższa kontrola jakości wody wykazała właściwą jej jakość wody pod względem zawartości manganu.

Badania wykonane w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sumin, gm. Osiek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.
Otrzymują:
1. Adresat — elektronicznie (e-Doręczenia)
2. a/a — egz. nr 1
Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Osiek – elektronicznie (e-Doręczenia)
2. PSSE NHD w/m – elektronicznie